

(10)

До
Районен съд – гр. Варна

На вниманието на Председателя на Районен съд – Варна - г-н Милен Славов

Относно необходимост от ремонт на фасадите на сградата на Районен съд – гр. Варна,
бул „Владислав Варненчик“ № 57

ПРЕДПИСАНИЕ
от
инж. Росен Гаичев – орган по безопасност и здраве

Уважаеми г-н Славов,

След като извършил оглед на фасадите на сградата на РС – Варна на бул. „Вл. Варненчик“ № 57 и на част от помещението на съда, установих редица опасности, произтичащи от крайно лошото състояние на фасадните покрития на постройката.

Източник на повишена опасност представляват откъсващите се парчета от мазилката, които могат да увредят сериозно живота и здравето, както на работещите в РС – Варна, така и на пребиващите граждани. Падащите парчета могат да причинят щети на околните сгради и на паркираните в близост автомобили.

Лошото състояние на фасадната мазилка е причина за проникване на влага. Това нарушава експлоатационните параметри на електрическата инсталация и излага на рисък работещите в помещението от попадане под въздействие на електрически ток.

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в изпълнение на задължението на РС – Варна за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите в институцията, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до сградата на съда следва да предприемете незабавни мерки за ремонтирането на фасадата на сградата. Съвременното отстраняване на констатираните повреди е гаранция за избягване на злополуки и неангажиране на отговорността на съдебната институция за причинени вреди.

Гаичев
д-рт. инж.
от ЗЗМН

С уважение,

/инж. Росен Гаичев/



18.05.2009 г.
Гр. Варна