



ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ	
Регистрационен индекс	Дата
BCC-3055	11-03-2019

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София
ул. Екзарх Мисиф № 12

Администрация – тел./факс 980-76-32
Счетоводство – тел./факс 986-77-34

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Искания за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили по реда на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) искания, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос №1:

В документацията, относно критериите за подбор е посочено, че „Под проектиране с предмет и обем, „сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира услуги по изработване на инвестиционен проект или инженеринг (в частта за инвестиционното проектиране) за изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на минимум: една сграда по чл.8, ал.2, т.7 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и/или една сграда за обществено обслужване по т. 1 и т. 2 буква „а“ от Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г., четвърта категория или по-висока, съгласно чл.137, ал.1, т.4, от ЗУТ, с РЗП не по-малко от 4 500 кв.м и/или с „капацитет от 100 до 200 места за посетители“ Възложителят ще приеме ли за сходен обект, такъв, който попада в изискването за „четвърта категория или по-висока, съгласно чл.137, ал.1, т.4, от ЗУТ, с РЗП не по-малко от 4 500 кв.м и/или с „капацитет от 100 до 200 места за посетители“ и ще се счита ли този обект за удовлетворяващ изискването на Възложителя.

Отговор на Въпрос №1:

Поставеният въпрос не представлява искане за разяснение по смисъла на чл. 180, ал. 1 от ЗОП, а има консултативен характер. Преценката дали даден обект отговаря на поставените изисквания по поръчката по същество се отнася до работата на комисията, назначена съгласно чл. 103 от ЗОП, която разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ПЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Възложителят е поставил следното изискване: „Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дейност по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката:

Под проектиране с предмет и обем, „сходен“ с предмета на поръчката следва да се разбира услуги по изработване на инвестиционен проект или инженеринг (в частта за инвестиционното проектиране) за изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на минимум: една сграда по чл.8, ал.2, т.7 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и/или една сграда за обществено обслужване по т. 1 и т. 2 буква „а“ от Приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г., четвърта категория или по-висока, съгласно чл.137, ал.1, т.4, от ЗУТ,

с РЗП не по-малко от 4 500 кв.м и/или с „капацитет от 100 до 200 места за посетители“.

Въпрос №2:

В доклада за Енергийна ефективност е записано, че може да се подмени целия котел за сградата или само горелката на котела. Какво е изискването на инвеститора?

Отговор на Въпрос №2:

В „Документацията за участие“, в Раздел I – Технически спецификации – общи изисквания, в частта „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ“, т. VI. ЗАДАНИЕ ПО ЧАСТ „ОВК“ и Технология, подточка VI. 1. Основна сграда, параграф „Отопление, вентилация и климатизация“ на стр. 41, възложителят ясно е посочил своето изискване относно наличния котел в основната сграда, а именно: „Да се демонтира съществуващата отоплителна инсталация и съществуващия котел.“.

Въпрос №3: В доклада за ЕЕ, като мярка е записано да се подменят двигателите на вентилаторите и да се предвидят инвертори, но във финансовия отчет към мярката е записано подмяна на вентилатори. Какво е решението на инвеститора?

Отговор на Въпрос №3:

Участниците в процедурата следва да спазват минималните и общи изисквания на Възложителя съгласно техническата спецификация относно „ОВК“ системата и частта.

Въпрос № 4. За климатизация на сградата какво ще се предвиди? Изцяло ще се заменят всички сплит климатизатори и ще се поставят нови, където е необходимо или може да предложим решение с VRV система (централна система за сградата)?

Отговор на Въпрос №4:

В „Документацията за участие“, в Раздел I – Технически спецификации – общи изисквания, в частта „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ“, т. VI. ЗАДАНИЕ ПО ЧАСТ „ОВК“ и Технология, подточка VI. 1. Основна сграда, параграф „Отопление, вентилация и климатизация“ на стр. 41, възложителят е посочил следното изискване: „Да се предвиди климатизация на всички помещения, като се предвиди и система за регулиране на параметрите на микроклимата в отделните помещения на сградата, като се монтират надеждни и икономични съоръжения.

За заседателните зали да се предвиди климатизация, като нагнетателните и смукателни вентилационни системи да бъдат с рекуператор за икономия на енергия и подаване на пресен въздух, оразмерени съгласно Наредба 15 от 2016 г.. Да се предвиди климатизация на Кафе – бар, столова, кухня и помещенията към “Зона за релакс”.

Всеки от участниците в процедурата има възможност да предложи такова решение или решения, които отговорят на изискванията на Възложителя.

Въпрос № 5. Тъй като сградата е стара и инсталациите в нея са морално остарели, след направа на необходимите изчисления може да се наложи подмяна на цялостни системи, без да може да се използват съществуващите. Това ще се приеме ли от инвеститора?

Отговор на Въпрос № 5:

Участникът в процедурата, задаващ конкретния въпрос, не е уточнил кои системи има предвид.

Напомняме, че участниците в процедурата следва да предлагат за проектиране и изпълнение такива системи, които отговорят на изискванията на действащата нормативна уредба по съответната част, за която се проектира системата.

Въпрос № 6. Част газоснабдяване предмет ли е на поръчката? Ако да, моля да се предостави точка за присъединяване.

Отговор Въпрос № 6: В „Документацията за участие“, в Раздел I – Технически спецификации – общи изисквания Възложителят не е посочил изисквания относно газоснабдяване.

**БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС**

Замянея съгласно 21.2 от ВЗМД

[Faint, illegible text, possibly a stamp or official communication]